

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ!

В целях исключения перерасхода газа, управляющая компания обращается к Вам с разъяснением создания нормативного температурного режима в помещениях согласно СанПин 2.1.2.2645-10 (санитарные правила и нормы), утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 г. № 64

| | |
|---|---|
| Жилая комната: в районах с температурой наиболее холодной пятидневки минус 31°С и ниже | Оптимальная 20°-22°С Допустимая 18°-24°С |
| Кухня | Оптимальная 19°-21°С Допустимая 18°-26°С |
| Ванная | Оптимальная 24°-26°С Допустимая 18°-26°С |
| Туалет | Оптимальная 19°-21°С Допустимая 18°-26°С |
| Межквартирный коридор | Оптимальная 18°-20°С Допустимая 16°-22°С |
| Вестибюль, лестничная клетка | Оптимальная 16°-18°С Допустимая 14°-20°С |
| Кладовые | Оптимальная 16°-18°С Допустимая 12°-22°С |

А так же согласно СНиП 2.04.01-85* температура горячей воды для систем центрального горячего водоснабжения (закрытая система теплоснабжения) предусматривается не ниже 50°С

Дополнительная информация от:

Золотухин Алексей Сергеевич

тел.: 8-(351)-263-66-92

Ежиков Валерий Юрьевич

тел.: 8-951-799-60-45